# 水質基準50項目検査結果（平成25年度 2月実施分）

採水年月日　平成25年2月13日～14日

| | 検査項目 | 水質基準 | 上青木浄水場 | 上青木氷川公園 | 川口神社公園 | 横曽根浄水場 | 宮町公園 | 並木町北公園 | 芝中田西公園 | 芝園配水場 | 芝富士1丁目公園 | 芝後谷公園 | 柳崎公園 | 神根西原公園 | 神根浄水場 | 朝日中央公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　温　（℃） | | 6.2 | 6.0 | 8.8 | 5.2 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 6.9 |
| | 残留塩素(mg/l) | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/l以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/l以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05 mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l以下 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.51 | 2.37 | 2.43 | 2.37 | 2.31 | 2.53 | 2.52 | 2.54 | 2.32 | 2.55 | 2.48 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/l以下 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1 mg/l以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/l以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1，4-ジオキサン | 0.05 mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | シス1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 16 | ジクロロメタン | 0.02 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 17 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 18 | トリクロロエチレン | 0.03 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 19 | ベンゼン | 0.01 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | 塩素酸 | 0.6 mg/l以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | 0.06 mg/l以下 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04 mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/l以下 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/l以下 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2 mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/l以下 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09 mg/l以下 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/l以下 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.004 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/l以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/l以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1 mg/l以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/l以下 | 23.1 | 25.0 | 25.4 | 21.0 | 20.0 | 23.9 | 25.6 | 21.9 | 24.1 | 24.7 | 25.2 | 25.6 | 23.6 | 26.1 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.005 | 0.005 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 37 | 塩化物イオン | 200 mg/l以下 | 34.1 | 33.5 | 33.5 | 28.0 | 27.2 | 32.8 | 29.5 | 33.2 | 33.9 | 34.0 | 33.9 | 30.5 | 34.0 | 36.0 |
| 38 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300 mg/l以下 | 86 | 84 | 85 | 87 | 85 | 83 | 78 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500 mg/l以下 | 195 | 185 | 183 | 178 | 177 | 184 | 165 | 189 | 194 | 195 | 195 | 195 | 188 | 194 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001 mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000002 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | 0.005 mg/l以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 mg/l以下 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| 46 | ＰＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.0 |
| 47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 色度 | 5 度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 50 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 判定 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

# 水質基準50項目検査結果（平成25年度 2月実施分）

採水年月日　平成25年2月13日～14日

| | 検査項目 | 水質基準 | 領家第6公園 | 領家第4公園 | 南平配水場 | 新郷高畑公園 | 新郷浄水場 | 安行北谷公園 | 安行公園 | 山王公園 | 長蔵3丁目公園 | 戸塚中谷公園 | 戸塚柳公園 | 石神配水場 | 鳩ヶ谷浄水場 | 上新田公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　温　（℃） | | 6.0 | 8.9 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 9.0 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 10.0 |
| | 残留塩素(mg/l) | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/l以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/l以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05 mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l以下 | 1.70 | 1.78 | 2.41 | 1.74 | 1.02 | 1.51 | 1.27 | 2.57 | 2.51 | 2.55 | 2.55 | 2.58 | 2.23 | 1.93 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/l以下 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08未満 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.08未満 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1 mg/l以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/l以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1，4-ジオキサン | 0.05 mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | シス1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 16 | ジクロロメタン | 0.02 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 17 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 18 | トリクロロエチレン | 0.03 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 19 | ベンゼン | 0.01 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | 塩素酸 | 0.6 mg/l以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | 0.06 mg/l以下 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04 mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/l以下 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01 mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.002 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/l以下 | 0.013 | 0.017 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.010 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2 mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/l以下 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09 mg/l以下 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/l以下 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.015 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/l以下 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/l以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.04 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1 mg/l以下 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/l以下 | 30.4 | 29.6 | 26.0 | 28.9 | 35.4 | 32.3 | 32.7 | 24.3 | 24.8 | 24.4 | 23.6 | 24.0 | 27.1 | 28.9 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/l以下 | 0.002 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 37 | 塩化物イオン | 200 mg/l以下 | 30.8 | 31.1 | 35.5 | 30.6 | 25.9 | 30.0 | 27.8 | 35.9 | 35.5 | 35.9 | 34.7 | 35.5 | 30.4 | 27.8 |
| 38 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300 mg/l以下 | 76 | 77 | 85 | 76 | 66 | 74 | 70 | 86 | 85 | 86 | 84 | 86 | 81 | 79 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500 mg/l以下 | 178 | 183 | 200 | 188 | 182 | 180 | 164 | 194 | 190 | 195 | 175 | 196 | 173 | 174 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001 mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | 0.005 mg/l以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 mg/l以下 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
| 46 | ＰＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.4 |
| 47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 色度 | 5 度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 50 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 判定 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |