水質基準9項目検査結果(平成28年度8月実施分)　　採水年月日　平成28年8月17日・18日

	検査項目	水質基準	上青木浄水場	上青木氷川公園	川口神社公園	横曽根浄水場	宮町公園	並木町北公園	芝中田西公園	芝園配水場	芝富士1丁目公園	芝後谷公園	柳崎公園	神根西原公園	神根浄水場	朝日中央公園
	水　温　(℃)		28.0	28.2	26.6	26.5	27.0	27.2	28.0	28.5	28.4	28.0	27.2	27.8	27.8	28.0
	残留塩素 mg/l		0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	25.3	25.5	25.2	20.8	20.7	25.6	25.3	23.1	26.2	26.6	26.3	26.7	23.1	27.5
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	判定		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

水質基準9項目検査結果(平成28年度8月実施分)　　採水年月日　平成28年8月17日・18日

	検査項目	水質基準	領家第6公園	領家第4公園	南平配水場	新郷高畑公園	新郷浄水場	安行北谷公園	安行公園	山王公園	長蔵3丁目公園	戸塚中谷公園	戸塚柳公園	石神配水場	鳩ヶ谷浄水場	上新田公園
	水　温　(℃)		27.5	28.4	28.0	28.2	26.6	28.2	27.5	29.5	28.4	28.0	28.4	30.2	28.0	28.9
	残留塩素 mg/l		0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	25.7	25.0	25.2	23.3	24.2	24.5	24.5	26.7	23.1	22.4	25.7	25.7	22.7	24.8
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満
	判定		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○