水質基準9項目検査結果（令和4年10月実施分）　　採水年月日　令和4年10月3日

| | 検査項目 | 水質基準 | 上青木浄水場 | 上青木氷川公園 | 川口神社公園 | 横曽根浄水場 | 横曽根中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 | 並木町北公園 | 芝中田西公園 | 芝園配水場 | 芝富士1丁目公園 | 芝後谷公園 | 柳崎公園 | 神根西原公園 | 神根浄水場 | 朝日中央公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　温　（℃） | | 23.8 | 25.1 | 24.6 | 25.0 | 24.8 | 22.3 | 24.4 | 23.8 | 24.7 | 25.0 | 24.3 | 23.9 | 25.1 | 22.3 |
| | 残留塩素 mg/l | | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.44 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.70 | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.67 | 0.63 | 0.62 |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/l以下 | 15.9 | 15.9 | 16.9 | 12.7 | 17.2 | 18.9 | 16.0 | 13.2 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 16.8 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 mg/l以下 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 判定 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

水質基準9項目検査結果（令和4年10月実施分）　　採水年月日　令和4年10月3日

| | 検査項目 | 水質基準 | 領家第6公園 | 領家第4公園 | 南平配水場 | 新郷高畑公園 | 新郷浄水場 | 安行北谷公園 | 安行公園 | 山王公園 | 長蔵3丁目公園 | 戸塚中谷公園 | 戸塚柳公園 | 石神配水場 | 鳩ヶ谷浄水場 | 上新田公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水　温　（℃） | | 24.3 | 25.0 | 24.5 | 24.3 | 20.6 | 24.3 | 23.5 | 26.0 | 25.5 | 25.8 | 24.9 | 27.1 | 23.2 | 26.9 |
| | 残留塩素 mg/l | | 0.62 | 0.64 | 0.50 | 0.63 | 0.64 | 0.53 | 0.65 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | 0.66 | 0.32 | 0.63 | 0.53 |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/l以下 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 18.0 | 20.7 | 17.4 | 18.3 | 16.4 | 15.2 | 16.0 | 15.3 | 14.9 | 17.0 | 16.8 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 mg/l以下 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 判定 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |