水道事業ローリングシート（個別事業点検表）

目指すべき方向性	安全	基本政策	1　安全・安心な水道水の確保	施策	1-1　水源の保全と確保	事業	1-1-2　自己水源の確保	担当課	浄水課

総事業費	580,670千円	事　前・中　間　評　価								
計画額	令和元年度（予算額）	令和2年度(予算額)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
	15,687千円	88,017千円	112,065千円	69,213千円	69,213千円	69,213千円	9,418千円	69,213千円	69,213千円	9,418千円
取組内容、数値目標及びスケジュール（単年度）	・日常的に井戸の静動水位の監視や揚水量の測定、内部調査を定期的に実施し、井戸全体の健全性を確保します。 ・上青木浄水場4号井ケーシング補修工事を行い、自己水源の安定的な確保を図ります。 ・取水井（鳩ヶ谷6号井・8号井）の内部調査を行い、綿密な計画を立て、適切な維持管理を行います。 ・掘替工事の手法についてより効果的な手法を調査します。 ・事業3-2-2「渇水対策の強化」と合わせ、渇水時には必要な水源を確保します。	・日常的に井戸の静動水位の監視や揚水量の測定を実施し、井戸健全性を確保します。 ・取水井（上青木4号井・神根10号井）の内部調査を行い、今後の運用方針を決定します。 ・神根浄水場7号井掘替工事他工事を行い、自己水源の安定的な確保を図ります。 ・渇水時においても環境法令等を遵守した取水に努めた上で必要な水源を確保します。 ・神根浄水場12号井ポンプ更新工事を行い、自己水源の安定的な確保を図ります。	・日常的に井戸の静動水位の監視や揚水量の測定を実施し、井戸の健全性を確保します。 ・神根浄水場10号井ケーシング補修工事を行い、自己水源の安定的な確保を図ります。 ・鳩ケ谷浄水場7号井掘替工事他工事を行い、自己水源の安定的な確保を図ります。 ・掘替工事の手法についてより効果的な手法を調査します。 ・事業3-2-2「渇水対策の強化」と合わせ、渇水時にも、渇水対策マニュアルに基づき法令順守した水源を確保します。 ・神根浄水場3号井ポンプ更新工事を行い、自己水源の安定的な確保を図ります。	・日常的に井戸の静動水位の監視や揚水量の測定を実施し、井戸の健全性を確保します。 ・神根6号井掘替工事・ケーシング更新工事他工事を行い、自己水源の安定的な確保を図ります。 ・事業3-2-2「渇水対策の強化」と合わせ、渇水時にも、渇水対策マニュアルに基づき法令順守した水源を確保します。 ・鳩ケ谷浄水場6号井ポンプ更新工事を行い、自己水源の安定的な確保を図ります。						

総事業費	3,905千円	終　了　時　評　価								
決算額	3,905千円									
達成状況	①計画通り井戸の静動水位の監視や揚水量の測定、内部調査を実施し、井戸全体の健全性が保たれた。 ②井戸全体が健全な状態を確保できるよう、経過観察を行った。 ③道路占用について関係部課との情報共有を行い、内部調査を完了した。内部は良好な状態であることを確認した。 ④私有地所有者と土地借用の協議を実施した。 ⑤渇水はなく、安定した供給ができた。									