

令和 8 年度 PFOS及びPFOAの水質検査結果

採水日：R8.5.14

単位：ng/L

検 査 項 目		採水地点 水質基準	上青木浄水場	上青木氷川公園	川口神社公園	横曽根浄水場	宮町公園	並木町北公園	芝中田西公園
20	P F O S 及 び P F O A	50 ng/L	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
検 査 項 目		採水地点 水質基準	芝園配水場	芝富士1丁目公園	芝後谷公園	柳崎公園	神根西原公園	神根浄水場	朝日中央公園
20	P F O S 及 び P F O A	50 ng/L	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満

採水日：R8.5.15

単位：ng/L

検 査 項 目		採水地点 水質基準	領家第6公園	領家第4公園	南平配水場	新郷高畑公園	新郷浄水場	安行北谷公園	安行公園
20	P F O S 及 び P F O A	50 ng/L	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
検 査 項 目		採水地点 水質基準	山王公園	長蔵3丁目公園	戸塚中谷公園	戸塚柳公園	石神配水場	鳩ヶ谷浄水場	上新田公園
20	P F O S 及 び P F O A	50 ng/L	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満

採水日：R8.8.17

単位：ng/L

検 査 項 目		採水地点 水質基準	上青木浄水場	上青木氷川公園	川口神社公園	横曽根浄水場	宮町公園	並木町北公園	芝中田西公園
20	P F O S 及 び P F O A	50 ng/L	5	6	6	6	5	5	6
検 査 項 目		採水地点 水質基準	芝園配水場	芝富士1丁目公園	芝後谷公園	柳崎公園	神根西原公園	神根浄水場	朝日中央公園
20	P F O S 及 び P F O A	50 ng/L	5	6	5	5未満	5未満	5	5

採水日：R8.8.18

単位：ng/L

検 査 項 目		採水地点 水質基準	領家第6公園	領家第4公園	南平配水場	新郷高畑公園	新郷浄水場	安行北谷公園	安行公園
20	P F O S 及 び P F O A	50 ng/L	5未満	5	5	5未満	5未満	5	5
検 査 項 目		採水地点 水質基準	山王公園	長蔵3丁目公園	戸塚中谷公園	戸塚柳公園	石神配水場	鳩ヶ谷浄水場	上新田公園
20	P F O S 及 び P F O A	50 ng/L	5	5未満	6	5	6	5未満	5