

## 質 疑 応 答 書

委託等名称 舗装復旧委託

番号	質問内容	回 答
1	見積金額の算出には諸経費(共通仮設費・現場管理費・一般管理費等)を含める必要がありますか。	見積価格の算出方法につきましては、設計書を積算して算出された諸経費を、各工種ごとに按分して単価を決定してください。 請負単価表へ記載の際は、見積価格が各工種の契約単価となることから、推定金額の合計と見積書の金額が必ず一致するよう、見積価格を計上してください。 なお、提出された請負単価表において、錯誤が生じた場合は、失格となりますので注意願います。
2	契約単価表において、各細目ごとの設計価格(円)を算出する際、まるめはおこなっていますか。	設計価格のまるめの方法につきましては、別紙に記載のとおりとなります。
3	請負単価表【A】見積価格(円)の端数処理方法をご教示願います。	見積価格の端数処理方法につきましては、小数点以下まで設定しても問題ありません。ただし、見積価格が各工種の契約単価となることから、推定総金額と整合が取れるように設定してください。
4	本工事の設計図書は単一の設計書としてまとめられておりますが、提出する内訳書の書式は、各工種ごとに経費込みの単位当たり価格を記載するものと見受けられます。 この単位当たり価格の算出方法につきまして、全体を一つの設計書として積算したうえで、算出された共通仮設費や現場管理費等の経費を各工種ごとに按分して単価を作成すればよろしいでしょうか。 あるいは、工種ごとに分割して個別に経費を算出し、計上する必要があるのでしょうか。また、その際にまるめ等の処理はどのようになっているかご教示願います。	質問番号1及び3のとおりのお返事となります。
5	第1号施工歩掛表インターロッキングブロック設置について、「J02 ブロック使用材料 特殊品」と記載されていますが、材料費は計上されていません。仕様書通り積算してよろしいでしょうか。また、控除分の単価にロス率1.02を乗算されていますか。	インターロッキングブロック設置につきましては、現場発生品の再利用を想定しているため、ブロック本体の材料費は計上しておりません。仕様書通り積算してください。なお、控除分の単価にはロス率1.02を乗算しています。
6	請負単価表の金額記入欄は、直接工事費および共通仮設費(積上)の建設機械運搬費のみとなっております。仕様書から算出した、共通仮設費(率)、現場管理費、一般管理費をどのように計上すればよろしいでしょうか。	質問番号1のとおりのお返事となります。
7	委託価格は10,000円単位、最低制限価格は1,000円単位で算出されましたか。	委託価格及び最低制限価格ともに1,000円単位で算出しています。

※ この質疑応答書は仕様書の追補とみなす、質問の内容によって回答に設計変更を含む部分もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。

## 本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕				1	式			
道路維持				1	式			
舗装工				1	式			
透水性4cm				1	式			
舗装版破碎工(殻運搬・処分費込)				180	m2			第1号一位代価表
不陸整正工				180	m2			第2号一位代価表
アスファルト舗装工				180	m2			第3号一位代価表
細粒3cm				1	式			
舗装版破碎工(殻運搬・処分費込)				20	m2			第4号一位代価表
不陸整正工				20	m2			第5号一位代価表
アスファルト舗装工				20	m2			第6号一位代価表